



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
REGON 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 363 249 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska
Członek Zarządu - mgr inż. Sławomir Rybarski
Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

ZP-001/Rb/RZ/2018

Bydgoszcz, 17.05.2019

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

dla zamówienia pn.

„Rewaloryzacja, remont kapitalny i zmiana sposobu użytkowania na cele muzealne zabytkowego budynku administracyjnego na terenie Stacji Uzdatniania wody Las Gdański przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (*Zamawiający*) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*upzp*) [tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986], przekazuje wyjaśnienia do wymienionych niżej pytań złożonych przez Wykonawców na podstawie art. 38 ust.1 *upzp*:

- Pytanie:** Odpowiedź Zamawiającego nr 4 z dnia 14.05.2019r. dotyczące interpretacji takiej samej płynności wadium w formie gwarancji jak w formie pieniądza, nasuwa kolejne pytanie: co wg Zamawiającego jest utrudnieniem? Czy fakt, że w wezwaniu trzeba oświadczyć, która okoliczność zatrzymania wadium ziściła się – będzie uznane za utrudnienie? Czy może fakt, że wezwanie do wypłaty musi być podpisane przez osoby umocowane do działania w imieniu Zamawiającego, których podpisy na wezwaniu zostały poświadczony notarialnie lub przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego – będzie uznane na utrudnienie?

Odpowiedź: Wadium wniesione w formie gwarancji (poręczenia) musi dawać Zamawiającemu pewność, że będzie on mógł zatrzymać wadium (zrealizować gwarancję wadium) w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 *upzp*.
- Pytanie:** Czy w pomieszczeniach na poddaszu on. 2.2 i 2.3 na posadzkach należy w ofercie uwzględnić płyty OSB? Dokumentacja w tym zakresie jest niejednoznaczna.

Odpowiedź: Płyty OSB należy wykonać na posadzkach w pomieszczeniu 2.2 i 2.3.
- Pytanie:** Czy w ofercie należy uwzględnić tynk renowacyjnych na suficie w piwnicy?

Odpowiedź: Nie.
- Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie docieplenie poddasza z wełny mineralnej wraz z obudową płytami GKF należy w ofercie uwzględnić tylko w pomieszczeniach adaptowanych na cele wystawowe.

Odpowiedź: Tak.
- Pytanie:** Czy impregnację środkami zabezpieczającymi przeciw grzybom, owadom i p.poż istniejącej więźby dachowej w ofercie należy uwzględnić tylko w pomieszczeniach adaptowanych na cele wystawowe, czy też w na wszystkich elementach więźby dachowej?

Odpowiedź: Impregnację należy wykonać na wszystkich elementach więźby dachowej.
- Pytanie:** Zgodnie z rys. A-07 projektu wykonawczego branży architektonicznej, w warstwie Sz1 „Ściany zewnętrzne istniejące” należy uwzględnić **tynk wapienny** na płytach termoizolacyjnych. Zapis na stronie 63 w powyżej wskazanym projekcie wskazuje, że „Na kondygnacjach parteru, I piętra oraz poddasza istniejące tynki należy skuć oraz wykonać nowe **tynki wapienne** na siatce”. Z informacji od producenta tych płyt wynika, że wykańcza się one specjalistyczną

systemową masą szpachlową, a nie tynkiem wapiennym. Prosimy o odpowiedź, czy na płytach klimatycznych w ofercie należy uwzględnić tynk wapienny?

Odpowiedź: Na płytach termoizolacyjnych należy wykonać tynk wapienny, bez wykańczania masą szpachlową.

7. Pytanie: Niezależnie od odpowiedzi na pytanie 6, prosimy o wskazanie, na których ścianach należy uwzględnić tynk wapienny?

Odpowiedź: Tynk wapienny należy wykonać na ścianach istniejących parteru, I piętra i poddasza, na projektowanych obudowach z płyt GK i GKF - gładź o większym uziarnieniu (nadanie struktury podobnej do tynku) i farbę podkładową.

8. Pytanie: Na rys. A-11 „Rzut poddasza” istnieje zapis, że cyt. „**wszystkie elementy drewniane więźby** (słupy, kleszcze, płatwie, miecze) należy odbudować płytami GKG do odporności ogniowej EI60”. Czy zakres ten w ofercie należy uwzględnić dla „wszystkich elementów więźby dachowej”, czy tylko w zakresie „adaptowanych pomieszczeń”? Bowiem, na przywołanym rysunku wskazano tylko elementy w pomieszczeniu adaptowanym.

Odpowiedź: Zabezpieczenie płytami GKF należy wykonać na elementach drewnianych więźby dachowej w pomieszczeniach objętych adaptacją.

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

dla zamówienia pn.

„Rewaloryzacja, remont kapitalny i zmiana sposobu użytkowania na cele muzealne zabytkowego budynku administracyjnego na terenie Stacji Uzdatniania wody Las Gdański przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 upzp wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:

W pkt. 11.5.4, pkt 12.1 i 12.2 SIWZ zmienia się dotychczasową datę „**21.05.2019 r.**” na datę „**24.05.2019 r.**”. Godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego

Członek Zarządu
mgr inż. Włodzisław Smoczyński

Prezes Zarządu
mgr inż. Stanisław Drzewiecki