Rzut piętra

otwór w stropie -szt.2
na kanał oddymiający



Beton B20
Stal: A-0 (St0S)-strzemiona
A-IIIN (34GS)-zbr. główne
otulina min. 2 cm

Kolejność robót:
1. wykonać odkrywki belek stropu istniejącego
2.otwór usytuować pomiędzy belkami stropowymi
3. wywiercić otwory i wleić zbrojenie Ø10 w strop na głębokość 10cm
4. zalać płytę gr12cm betonem B20
5. na płycie ułożyć gazobeton i wylać szlichtę cem.4cm

układ funkcjonalny (ścianki działowe łazienki i aneksu kuchennego) wg Projektu Aranżacji Wnętrz

20	komunikacja
gres	33,61m2

21	szatnia + pom. socjal. personelu
gres	4,66m2

22	pokój 1- osobowy
panele	6,48m2

23	pokój z aneks. 2- osobowy
panele	16,65m2

24	łazienka
terakota	3,08m2

25	łazienka
terakota	2,89m2

26	korytarz
terakota	3,73m2

27	pokój z aneks.
panele	12,33m2

28	pokój 2-osob.
panele	10,54m2

29	komunikacja
gres	17,36m2

30	pokój z aneks. 3- osobowy
panele	21,65m2

31	łazienka
terakota	2,65m2

32	łazienka
terakota	2,65m2

przegroda tarasowa 70x300 z płyty włóknocementowej

33	pokój z aneks. 3- osobowy
panele	20,09m2

34	węzeł sanitarny
terakota	5,96m2
dla pracowników	

35	pokój z aneks. 3- osobowy
panele	30,10m2

36	łazienka
terakota	3,53m2

37	korytarz
gres	3,60m2

38	łazienka
terakota	3,53m2

~~39~~	pokój z aneks. 3- osobowy
panele	15,99m2

Ø50 odpowietrzający obudować k-g

kanał wentylacyjny 14x14 murowany z gazobetonu 12cm +tynk 2cm (EIS120)

tynk wap.-cem na siatce stalowej 4cm ściana REI120

istn.podciąg żelbetowy

pion W-K

HP25/20

HP25/30

Dpo2 ESI/60

EI30 90 200 Dw4 SZ

EI30 90 200 Dw2 SZ

naświetle EI60

h=1,9m

h=0,9m

h=2,88m

h=2,12m

h=1,75m

h=250

h=3,65

h=40

h=91

h=92

h=93

h=94

h=95

h=96

---- -nadproża stalowe z dwuteownika 140 oparcie na murze min20cm z obu stron

KD otwór w stropie pod klapę dymową 100x150cm

UWAGI:
- wszystkie drzwi otwierajace się na korytarz z samozamykaczem-szt.3
- wymiary okien istniejących podano w świetle ścian należy je sprawdzić przed wymianą okien
- nad zlewami w aneksach montować szafki wiszące na naczynia o wymiarach 90x35x60

NWO - nawiewnik okienny max30m3/h ciśnieniowy montowany w górnej części okna posiadający 5 pozycji otwarcia

układ funkcjonalny (ścianki działowe łazienki i aneksu kuchennego) wg projektu Aranżacji Wnętrz

obszar objęty pracami budowlano-remontowymi

razem:	212,98m2

FIRMA	PROJEKTOWO-BUDOWLANA ognik mgr inż. Cezary Smycz
	mgr inż. Cezary Smycz ul. Dr Maja 1 83-200 Starogard Gdański tel./fax 58 56 222 39 biuro-ognik@wp.pl
TEMAT:	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wczasowego w Grzybowie na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy dz. 34/15 obr. Grzybowo -Kołobrzeg. — Rys.2
Treść rysunku	Rzut piętra — 1:100
Projektował:	mgr inż. arch. Maria Landowska 6142/GD/94
Sprawdził:	mgr inż. arch. Alina Putkamer-Jablecka 6149/GD/94
Opracował:	mgr inż. Cezary Smycz 5413/GD/92
10.08.2013r	PW