Rura ochronna de225
PE-HD SDR17 PE100 ; L=3m

Rura ochronna de225
PE-HD SDR17 PE100 ; L=3m

Pz-1
zał.45°

p1 p2 p3

1 43,40

2 43,50

HP80

20/13 Ti 90 92 22/11 m5 22;12 22/12 m5 22;14 22/13 22/14 22/15 22/16

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

woj. kujawsko – pomorskie
m. Bydgoszcz
ul. Marii Skłodowskiej–Curie 92
nr ark. mapy 321.0833, 0834, 1311
obręb 046101_1.0487
jedn. ew. 046101_1.m.Bydgoszcz
ukł. wys. H EVRF2007
PUWG 2000 S.6
MPG.D.422.1420.2021

Nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.
Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych ułożonych a nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

LEGENDA

- Proj. przewód wodociągowy de125x11,4mm PE–RC SDR11–wykonać bezwykopowo
- HP–80 Proj.hydrant DN80mm p.poż.–nadziemny
- 1 / 43,40 Odwiert geotechniczny

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

Dokumentacja nr: MPG.Z.431.

była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9–15 w Bydgoszczy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

z up. Prezydenta Miasta
Przewodniczący Narad Koordynacyjnych

Bydgoszcz, dnia ..... r.

Wykonawca winien prowadzić prace w taki sposób, by w pasie robót zachować wszystkie punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku naruszenia znaku geodezyjnego wykonawca jest zobowi?zany do jego odtworzenia i przekazania dokumentacji geodezyjnej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, co stanowi warunek ostatecznego odbioru prac.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bydgoszczy

~~Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP~~

Brak projektowanych sieci w ZUDP

Stan na dzień 07.05.2021

Oświadczam, ze operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał nieniejszy dokument, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Jednocześnie nie informuje ze jestem świadomy odpowiedzialności karnej za z składanie fałszywych oświadczeń.

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Bydgoszczy
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	MPG.D.422.1420.2021
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	Protokol nr: MPG.D.422.1420.2021_1 z dnia 31.05.2021 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Stefan Smolarz, 12191
Wykonawca prac geodezyjnych	**GEODETA UPRAWNIONY** *mgr inż. Stefan Smolarz* 85-374 Bydgoszcz, ul. Wierzbowa 41 tel. 52 379 93 25, kom. 602 52 53 35 NIP 554-106-90-98 REGON 090497520 Nr upr. 12191

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
Andrzej Ślusarek, Nr upr. 23/98
BYDGOSZCZ, dn. 2.08.221
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag

Za zgodność kopii z oryginałem mapy do celów projektowych

inż. Jarosław Pauszek
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń
nr ewid. ABIT-II-7131-80/2001

Pracownia Projektowa Inżynierii Środowiska
HYDROKAN PROJEKT inż.Jarosław Pauszek

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o. ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz	SANITARNA	Projekt budowlany	
	Branża	Stadium	
Przedmiot opracowania: Budowa sieci wodociągowej na działce nr 22/12 obręb 487 w rejonie ul.M.Curie-Skłodowskiej 90-92 w Bydgoszczy	Projektant	inż. Jarosław Pauszek nr upr. ABIT–II–7131–80/2001 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod–kan, cieplnych wentyl. i gazowych, bez ograniczeń	
	Sprawdzający	mgr inż. Barbara Lewandowska nr upr. KUP/0070/POOS/15 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOPODAROWANIA TERENU	Data	Skala	Nr rysunku
	08.2021r.	1:500	1