



Ochrona od porażeń:
Samoczynne wyłączenie zasilania

RG



- Uwagi:
- Rozdzielnicę wykonać jako natynkową 7x36 mod.
 - II klasa ochrony
 - Drzwiczki pełne, zamykane na klucz
 - Stopień ochrony IP40

<div><div>BMT KLIMATYZACJA</div><div>85-831 BYDGOSZCZ UL. TORUŃSKA 145B TEL. +48 52 345 05 64 info@bmt.bydgoszcz.pl</div></div>				BMT KLIMATYZACJA SP. Z O.O.	
PROJEKT WYKONAWCZY Rozdzielnica główna RG					
Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. Toruńska 103, 85-81 Bydgoszcz		Projektant: mgr inż. Krzysztof Tyma KUP/0106/PBE/16		Data, podpis: 2021-01-29	Skala: -
Nazwa inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku A przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy		Opracował: mgr inż. Piotr Jakubiak		Data, podpis: 2021-01-29	Nr rys.: E7