



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3483 1111 0000 4305 9142
IDENTYFIKATOR 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00

TELEFON (52) 586 05 00,
FAX: (52) 586 05 93,
(52) 586 05 83,
(52) 586 05 73.

adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

- Dyrektor Naczelny
- Dyrektor ds. Ekonomicznych
- Dyrektor ds. Eksploatacji
- Dyrektor ds. Rozwoju

mgr inż. Stanisław Drzewiecki
mgr Ewa Szczepkowska
mgr inż. Sławomir Rybarski
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

ZP-002/Rb/RZ/2017

Bydgoszcz, 29.08.2017

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla zamówienia pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja.”

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (upzp) [tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami], przekazuje wyjaśnienia do wymienionych niżej pytań złożonych przez wykonawców na podstawie art. 38 ust.1 upzp:

- Pytanie:** W nawiązaniu do treści zapisów SIWZ, Cz. I – IDW, pkt. 5.2 ppkt. ust. 3 lit. a., dotyczących doświadczenia Wykonawcy, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna, warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji roboty budowlanej polegające na wykonaniu renowacji metodą bezwykopową przewodów **kanalizacji ogólnospławnej** o łącznej długości wskazanej w treści pkt. 5.2 ppkt. ust. 3 lit. a. części I SIWZ.

Mając na uwadze powyższą prośbę, wnosimy o modyfikację treści zapisów SIWZ, Cz. I – IDW, pkt. 5.2 ppkt. ust. 3 lit. a. i nadanie mu następującego brzmienia:

*„Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie) - wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji metodą bezwykopową przewodów wodociągowych lub/i kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej **lub/i ogólnospławnej** („przewodów”), o łącznej długości:”*

Wskazujemy, iż wykonanie renowacji kanalizacji ogólnospławnej jest połączeniem doświadczenia podczas renowacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, którym to, zgodnie z treścią zapisów SIWZ, może legitymować się potencjalny Wykonawca.

Dodatkowo podkreślić należy, iż renowacja kanalizacji ogólnospławnej jest technologicznie bardziej złożona, ponieważ podczas wykonywania robót należy uwzględnić nie tylko przepływ ścieków sanitarnych ale również zmienności przepływu spowodowane ściekami deszczowymi. Wobec powyższego, nabycie doświadczenia podczas renowacji kanalizacji ogólnospławnej nie umniejsza doświadczenia Wykonawcy względem realizacji renowacji kanalizacji deszczowej czy też sanitarnej.

Odpowiedź: Patrz modyfikacja treści SIWZ pkt 1).

- Pytanie:** W nawiązaniu do treści zapisów SIWZ, cz. I – IDW, pkt. 8 ppkt. 8.7, prosimy o informację, czy możliwe jest wyznaczenie drugiego zebrania Wykonawców w celu zapoznania się z terenem budowy.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Odpowiedź: Tak. Kolejne zebranie Wykonawców w celu zapoznania się z terenem budowy odbędzie się o godzinie 10⁰⁰ w dniu 01.09.2017r. w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103 - Biuro Obsługi Klienta.

3. **Pytanie:** W dokumentacji część III SIWZ – STWiORB pkt 2.2 Zamawiający podaje: pp.2 Dla kanałów w zakresie średnic powyżej DN 600 mm do DN 1800 mm włącznie oraz dla kanałów o przekroju niekołowym (np. jajowych, dzwonowych itp.) Zamawiający dopuszcza zastosowanie metody CIPP.

Czy Zamawiający dopuszcza techniczne równoważne zastosowanie metody renowacji KMR na bazie modułów GRP opisanych w tejże specyfikacji w zakresie Dn 600 mm do 1800 mm. Parametry modułów GRP są nie gorsze od opisanych dla technologii CIPP. Parametry modułów GRP będą odpowiadać specyfikacji z podpunktu pp3.

Odpowiedź: Dla kanałów w zakresie średnic powyżej DN 600 mm do DN 1800 mm włącznie oraz dla kanałów o przekroju niekołowym (np. jajowych, dzwonowych itp.) Wykonawca może zastosować metodę renowacji KMR na bazie modułów GRP, przy zachowaniu wymagań Części III.1 SIWZ - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB):

- a) wymagań ogólnych, określonych w pkt 2.1 ST-01 *Wymagania dotyczące renowacji kanałów*,
- b) wymaganych parametrów materiałów odpowiednio dla danej metody renowacji i przekroju kanału, zgodnie treścią pkt 2.2 ST-01 *Wymagania dotyczące renowacji kanałów*,
- c) szczegółowych wymagań Zamawiającego dotyczących technologii, zgodnie treścią pkt 5.2 ST-01 *Wymagania dotyczące renowacji kanałów*.

Patrz modyfikacja treści SIWZ pkt 2).

4. **Pytanie:** W dokumentacji część III SIWZ - STWiORB pkt 2.2 Zamawiający podaje: pp.4 Dla kanału o przekroju prostokątnym Zamawiający wymaga zastosowania metody KMR dla kanałów niekołowych (np. jajowych, dzwonowych itp.) Zamawiający dopuszcza zastosowanie metody KMR.

Kanały jajowe i dzwonowe opisano jako 1200/800 mm. Czy Zamawiający dopuszcza techniczne równoważne zastosowanie metody renowacji KMR na bazie modułów GRP opisanych w tejże specyfikacji w zakresie średnic Dn 800 mm do 1800 mm. Parametry modułów GRP są nie gorsze od opisanych dla technologii CIPP. Parametry modułów GRP będą odpowiadać specyfikacji z podpunktu pp3. Moduły GRP w średnicach niekołowych pokrywają się w zakresie średnic okrągłych od 800 mm do 1800 mm.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na Pytanie 3.

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla zamówienia pn.

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja.”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 upzp wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:

- 1) W części I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców (IDW), w pkt 5.2 ppkt 3) lit. a. zmienia się treść:

„Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie) - wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji metodą bezwykopową przewodów wodociągowych lub/i kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej („przewodów”), o łącznej długości: (...)”,
która otrzymuje brzmienie:



- „Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie) - wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji metodą bezwykopową przewodów wodociagowych lub/i kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej lub/i ogólnospławnej („przewodów”), o łącznej długości: (...)”
- 2) W Części III.1 SIWZ - STWiORB, w ST-01 Wymagania dotyczące renowacji kanałów, w pkt 2.2 Wymagane parametry materiałów, ppkt 2. zmienia się treść w ostatnim zdaniu: „Zamawiający dopuszcza również zastosowanie metody opisanej w pkt. 2.2 ppkt.1.” która otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający dopuszcza również zastosowanie metody opisanej w pkt. 2.2 ppkt.1. oraz w ppkt. 3 i w ppkt. 4”
- 3) W Części III.2 SIWZ – Dokumentacja projektowa dla cz. 1, w Wyciągu z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora B w Bydgoszczy (wyspecyfikowanym w pozycji 1.8 tabeli na stronie 39 STWiORB) umiejscowionym w folderze KB, na rysunkach nr 1, nr 2 i nr 3 zmienia się treść opisu w legendzie: „Kanalizacja deszczowa w układzie piętrowym przeznaczona do renowacji.”, która otrzymuje brzmienie:
„Kanalizacja deszczowa w układzie pojedynczym przeznaczona do renowacji.”
- 4) W Części III.1 SIWZ – STWiORB, w ST-00 Wymagania ogólne zmienia się treść punktu 10.4:
„10.4 Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. Płatne po przedstawieniu zaakceptowanych przez Zamawiającego gwarancji i wystawieniu przez Inżyniera Przejściowego Świadcstwa Płatności, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesienie takiego kosztu i w wysokości poniesionego kosztu z tym, że nie więcej niż przyjęto to w Wykazie Cen.”, która otrzymuje brzmienie:
„10.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia Kontraktu Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania Kontraktu ponosi Wykonawca. Koszty te będą zwrócone przez Zamawiającego. Zwrot tych kosztów nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia Zamawiającemu, zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, udokumentowaniu kosztów i wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu Przejściowego Świadcstwa Płatności. Na okoliczność wysokości kosztów Wykonawca przedłoży Inżynierowi dokumenty potwierdzające poniesienie takiego kosztu, z tym zastrzeżeniem, że łącznie koszty te nie mogą przekroczyć kwoty określonej w Wykazie Cen.”
- 5) W Części II SIWZ – Warunki Kontraktu w klauzuli 13.1 zmienia się treść zapisu po podpunkcie (d):
„zmiany opisane w punktach pod literami (a) do (d) mogą zostać wprowadzone o ile przyspieszą prowadzenie Robót, są zasadne, zgodne z wymogami wiedzy technicznej, niezbędne dla sprawnego prowadzenia Robót.”, która otrzymuje brzmienie:
„zmiany opisane w punktach pod literami (a) do (d) mogą zostać wprowadzone o ile przyspieszą prowadzenie Robót, są zasadne, zgodne z wymogami wiedzy technicznej, niezbędne dla sprawnego prowadzenia Robót a przy wycenie tych zmian za podstawę będą brane odpowiednie ceny z Wykazu Cen”.
- 6) W Części I SIWZ - IDW, w pkt. 11.5 ppkt. 4), pkt. 12.1, pkt. 12.2 zmienia się datę „18.09.2017 r.” na datę „20.09.2017 r.”.

W imieniu Zamawiającego

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

mgr inż. Stanisław Brzwicki

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Eksploatacji

mgr inż. Sławomir Rybarski



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności

