

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE

Zakresu prac – zmiana

do koncepcji retencjonowania ścieków deszczowych w zlewni kolektora K7
ciążącego do wylotów W17A, W18, W19

Wyszczególnienie		
I		2
Retencja w zbiornikach		
Zbiornik nr 1	(m ³)	700
Zbiornik nr 2	(m ³)	2200
Łącznie	(m³)	2900
Powiązania sieciowe ze zbiornikami		
Kanał ø 0,40 m	(m)	33
Kanał ø 0,90 m	(m)	61
Łącznie	(m)	94
Studnie o przekroju kołowym		
Studnia ø 1,00 m rewizyjna	(szt.)	2
Studnia ø 1,50 m rewizyjna	(szt.)	1
Studnia ø 2,00 m rewizyjna	(szt.)	4
Studnia ø 2,00 m rewizyjna z zasuwą kanałową prostokątną	(szt.)	2
Studnia ø 2,00 m z osadnikiem	(szt.)	2
Łącznie	(szt.)	11
Kanały połączeniowe/Przekierowanie przepływu		
Kanał ø 0,50 m	(m)	13
Kanał ø 0,30 m	(m)	20
Łącznie	(szt.)	33
Napelnianie / opróżnianie zbiornika		
Kłapa zwrotna w zbiorniku nr 1	(szt.)	1
Zastawka kanałowa z napędem elektrycznym przy zbiorniku nr 1	(szt.)	1
Rura wylotowa ø 0,25 m	(m)	3
Kłapa zwrotna w zbiorniku nr 2	(szt.)	1
Zastawka kanałowa z napędem elektrycznym przy zbiorniku nr 2	(szt.)	1
Rura wylotowa ø 0,30 m		25
Przebudowa istniejącego uzbrojenia		
Ewentualne przebudowy określi wykonawca w ramach zamówienia		